





Tracon code	Adjusted deepness (H)	Material	Dimension (mm)		
			D		
UD70	110 - 130 -160 mm	PE	70		

**ENG -To be used** on plastered and heat-insulated exterior walls.

Part [1] shall be sunk into the wall at least 40 mm, maximum 80 mm deep. Part [2] shall be inserted into part [1] with the brim adjusted at level with the external plane of the wall.

**H -Termékleírás**

Külső szigetelt és burkolt falak szerelvényezéséhez alkalmazható. Az 1-es doboz a hagyományos dobozokhoz hasonlóan a falba süllyesszük, legalább 40, legfeljebb 80 milliméterre, olyan módon, hogy a 2-es doboz pereme valamelyik fokozatában a szigetelés külső síkjába essen.

**D - Produktbeschreibung**

Anwendbar bei isolierte und verhüllte Vordermauern. Die erste Gerätedose wird gleicherweise den herrkömmlichen Gerätedosen- mindestens 40, höchstens 80 mm- in Wand gesenkt, so, dass der oberste Rand der zweite Gerätedose zur äussere Fläche der Isolierung fällt.

**IT - Riepilogo prodotti**

Da utilizzare su pareti rivestite da un isolamento esterno.

La parte [1] deve essere incassata nella parete ad una profondità tra 40 e 80 mm in modo che il bordo della parte (2) sia al livello dell'isolamento esterno.

**SK - Popis produktu**

K inštalácii vypínačov a zásuvek do otvorov stien obložených hrubou omietkou alebo izolačným materiálom. Zabudovanie: samotnú krabicu (1) je potrebné zapustiť do otvoru steny do hĺbky min. 40 milimetrov a nanajvyš 80 milimetrov a to tak, aby vonkajšia hrana rozširovacieho pláštia (2) zaklapnutého do niektorého z troch otvorov krabice lemovala povrch obkladu steny.

**RO - Detalii produs**

Se folosește pentru montarea aparatajului în pereți exteriori izolați. Doza nr. 1 similar cu dozele clasice se montează sub tencuială minim 40 maxim 80 mm adâncime, astfel încât marginea dozei nr. 2 să fie la limita exterioră a izolației peretelui, aferentă uneia dintre treptele de montaj.

**PL - Opis produktu**

Puszki UD70 można stosować do połączeń w izolowanych ścianach zewnętrznych, tynkowanych.

Puszki nr. 1 podobnie do puszek tradycyjnych, wkładamy do ściany na głębokość minimum 40 maksimum 80 mm w taki sposób, aby po włożeniu puszek nr. 2 na jeden z poziomów, pokrywa znajdowała się na poziomie tynku.

**SI - Opis izdelka**

Uporablja se za montažo na zunanjih izoliranih stenah in stenah, ki so opremljene z oblogo. Dozo številka 1 se, podobno kot navadne doze, namestimo v steno najmanj 40 in največ 80 mm globoko, in sicer tako, da je zunanji rob doze številka 2 v isti ravnini z izolacije.

**SRB - Opis proizvoda**

Upotrebljavaju se za instalacije na spoljnim malterisanim zidovima. Kutija br. 1 se se postavlja u zid, klasično bar na dubinu od 40, ili eventualno na 80 milimetara, tako da obod kutije br. 2 u nekom svom stepenu spada u spoljnu površinu (izolacije).

**CZ - Popis výrobku**

K instalaci vypínačů a zásuvek do otvorů stěn obložených hrubou omítkou nebo izolačním materiálem. Zabudování: samotné krabice (1) je zapotřebí zapustit do otvoru stěny do hloubky min. 40 milimetrů a nanejvýš 80 milimetrů a to tak, aby venkovní hrana rozšiřovacího pláště (2) zaklapnutého do některého ze třech otvorů krabice lemovala povrch obkladu stěny.

**HR - Opis proizvoda**

Namijenjena je za postavljanje instalacija u izolirane i obložene vanjske zidove. Kutija br. 1 u zid se postavlja kao i klasična kutija na min. 40, a max. 80 mm dubine, kako bi se rub kutije br. 2 mogao poravnati s izoliranim ravninom izvana.

- Tracon Budapest Kft.** H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.
- Tracon Slovakia s.r.o.** SK-Rozmarínová 10, 945 01 Komárno.
- Tracon Electric s.r.o** CZ-286 01 Čáslav-Nové Město,Pražská 816/1.
- Tracon Electric s.r.l.** RO-310045 Arad, Str.Liviu Rebreanu nr.7.
- Tracon d.o.o. Varaždin** HR-42000 Varaždin Optujska 85.
- Tracon d.o.o. Bačka Topola** SRB-24300 Bačka Topola Moravska 26.
- Tracon Lendava d.o.o.** SLO-9220 Lendava Industrijska ulica 6.
- Tracon POLSKA Sp. z o.o.** 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 43.

